

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: ERCİŞ SEVİM KÜRÜM ANADOLU LİSESİ VE PANSİYONU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

03.01-Okul ve Pansiyon Binası Kuvvetli Akım

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Okul Kazan Dairesi	Pansiyon kazan Dairesi	Okul Koridor
1	35.100.2107	0,60 - 0,70 m ² 'ye kadar (0,70 m ² dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar	AD	+	+	-
2	35.100.2205	0,40 - 0,50m ² 'ye kadar (0,50 m ² dahil) gömme tip galvaniz sac tablolar	AD	+	-	+
3	35.105.1210	Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)	AD	+	+	+
4	35.105.1212	Anahtarlı otomatik sigorta 40 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)	AD	+	+	-
5	35.105.1310	Anahtarlı Otomatik Sigortalar 16 A'e kadar (10 kA kesme kapasiteli)	AD	+	+	+
6	35.105.1330	Üç fazlı 16 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)	AD	+	+	+
7	35.105.1332	Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)	AD	+	+	+
8	35.110.1101	3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, II: (0,8-1)In	AD	-	-	+
9	35.110.1102	3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, II: (0,8-1)In	AD	-	-	+
10	35.115.1021	Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)	AD	+	-	-
11	35.115.1061	Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(300ma)	AD	-	-	+
12	35.115.1201	Kaçak akım koruma şalteri 3*80 a.den 3*250 e kadar	AD	-	-	+
13	35.115.2103	B+C sınıfı, 230VAC, 50 kA (I max; 10/350µs), faz-toprak veya nötr-toprak	AD	-	-	+
14	35.115.2109	C sınıfı 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20µs), üç faz-toprak	AD	+	+	+
15	35.120.1101	Seçici tip pako şalter 2*16 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)	AD	+	+	-
16	35.120.1301	2 x 16 A.e kadar kademeli tip dış ortam pako şalterler	AD	+	+	-
17	35.120.1454	İşaret lambası 250 v.a kadar	AD	+	+	+
18	35.120.2005	3 x 400 A Otomatik Transfer Şalterleri	AD	-	-	+
19	35.125.1301	Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*10 a.	AD	+	+	-
20	35.125.1303	Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*25 a.	AD	+	+	-
21	35.125.1701	Elektronik motor koruma cihazı 3*12 a.	AD	+	+	-
22	35.140.1303	Borusuz serbest döşenen topraklama hattı 10 mm ²	MT	+	+	+
23	35.140.2502	Kurşunsuz pvc izoleli kabloyla besleme hattı 2*2,5 mm ² NVV (NYM)	MT	+	+	+
24	35.140.2514	Kurşunsuz pvc izoleli kabloyla besleme hattı 4*2,5 mm ² nym	MT	+	+	+
25	35.140.2516	Kurşunsuz pvc izoleli kabloyla besleme hattı 4*6 mm ² nym	MT	+	+	+
26	35.150.2170	3x25+16 mm ² 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)	MT	-	+	+
27	35.150.3120	2x1.5re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo	MT	+	+	-
28	35.150.3161	4x2.5re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo	MT	+	+	-
29	35.150.3163	4x6re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo	MT	+	+	-
30	35.150.3202	1x2,5 mm ² yüksek ısıya dayanıklı silikon yalıtımlı kablolar	MT	+	+	-
31	35.160.3202	Halogenfree kablo ile güvenlik hattı komutator sorti	AD	+	+	-

Okul ve pansiyon kazan daireleri panoları, aydınlatmaları yenilenecek. Okul nana panosu kazan dairesinden koridor tarafına alınacak ve yenilenecektir. Jeneratör pansiyon binası altından çıkarılıp uygun beton kaideli sundurma ile muhafaza altına alınacak ve bakımları yapılarak faal halde teslim edilecektir.

Okul ve pansiyon kazan daireleri panoları, aydınlatmaları yenilenecek. Okul nana panosu kazan dairesinden koridor tarafına alınacak ve yenilenecektir. Jeneratör pansiyon binası altından çıkarılıp uygun beton kaideli sundurma ile muhafaza altına alınacak ve bakımları yapılarak faal halde teslim edilecektir.

Kontrol Mühendisi
Alper Çağrı BAŞDOĞAN
Elektrik- Elektronik
Baz Mühendisi

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

32	35.160.3401	Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi.	AD	+	+	-
33	35.170.1602	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 2700 lm, armatür ışık salı verimi en az 100 lm/w	AD	+	+	-
34	35.170.7204-D	Demont.Tip t1-2*40 w. plexiglas flöresan armatür	AD	+	+	-
35	35.185.1203	Etanş priz	AD	+	+	-
36	35.185.1261	Etanş start-stop butonu temini ve montajı	AD	+	+	-
37	35.190.1100	Kablo tava sistemleri	KG	+	+	-
38	35.190.1301	En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı	MT	+	+	-
39	35.190.1351	50x12 mm' den en az döşeme üstü (balık sırtı) PVC kablo kanalı	MT	+	+	-
40	35.420.1350	Doğalgaz dedektörü	AD	+	+	-
41	35.740.1110-D	Demont.Diesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/d. 200 kva	AD	-	+	-
42	35.740.1110-M	Mont.Diesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/d. 200 kva	AD	-	+	-
43	35.740.5410-D	Demont.Ses izolasyon kabini 200 kva	AD	-	+	-
44	35.740.5410-M	Mont.Ses izolasyon kabini 200 kva	AD	-	+	-
45	35.750.4002	Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır	AD	+	+	-

Kontrol Mühendisi
Alper Çağlar BAŞDOĞAN
Elektrik - Elektronik
Baş Mühendisi

